

Aviz de amplasament favorabil

1000985753
Număr aviz

06.10.2015
Eliberat la data

E.ON Distribuție România S.A.
Piața Trandafirilor nr. 21
540049 Târgu Mureș
www.eon-distributie-romania.ro

1) Persoană fizică

RODICA AIRIMITOAI
Nume, Prenume

CI
Identificat prin

2540916221131
Seria și număr B.I./C.I.

00.00.0000
Data eliberării

Eliberat de către

2540916221131
Cod numeric personal

Consiliul director
Torsten Róglin
(Director General)
Carmen Teona Oltean
(Director General Adj.)
Simona Mihaela Ciocan
Covaliu
(Director General Adj.)

2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 1000973131 / 21.09.2015 pentru obiectivul : CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE AMENAJARI, SISTEMATIZARE PE VERTICALE RECLAME PE FATADA SI IN PARCARE, PILON PUBLICITAR

de la adresa str. TUDOR VLADIMIRESCU

nr. _____ bl./sc. _____ ap. _____ cod postal 615200 localitate TIRGU NEAMT(NT) comuna _____ sector. _____ județ Neamț

În urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000
Capital social subscris și vărsat:
773.257.777,50 RON

RO11RNCB0026006351770003
BCR Bacău

3) Precizări:

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

E.ON Distribuție România S.A. decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

3.2 Instalațiile din gestiunea **E.ON Distribuție România S.A.** la care se poate racorda obiectivul

CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE AMENAJARI EXTERIOARE SISTEMATIZARE PE VERTICALE RECLAME PE FATADA SI IN PARCARE, PILON PUBLICITAR în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

- rețele electrice de joasă tensiune 10 m;
- rețele electrice de medie tensiune 10 m;
- rețele electrice de înaltă tensiune – m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de **E.ON Distribuție România S.A.** și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul www.eon-distributie-romania.ro sau la SARCS/CR Echipa Acces Retea Electricitate Bacău Formația Târgu Neamț

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către _____, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. 2 și a certificatului de urbanism nr. 131/13.07.2015

Departament Acces la Rețea
Echipa Acces Rețea
Electricitate Bacău
Formația Târgu Neamț
Eternității 8, 615200, Târgu Neamț
Județul: Neamț
T 0233205571
F 0233663516

GABI MIRON
T
F

1000985753
Nr.

06.10.2015
Data

3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 117,80 lei, s-a achitat cu chitanța nr. 050618933202 / 23.09.2015

- Instalațiile de distribuție aparținând Centru Retea Neamt au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.

- În zonă există instalații electrice ce nu aparțin E.ON Distribuție România S.A. Centru Retea Neamt

- În zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin E.ON Distribuție România S.A. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

- Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Centru Retea Neamt


- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor E.ON Distribuție România S.A. se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv :

-Se va respecta norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice - revizia I (art.15) aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr.259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE(anexa 3). -In zona lucrarii avem linie electrica aeriana de joasa tensiune (LEA) si linie electrica subterana de medie (LES). -Distanța pe orizontala de la fundatii sau postamentul obiectivelor pana la LES sa fie de minim 0.6m.

X


Coordonator Echipa Acces Rețea

Adrian CHIONCU

Reprezentat prin (Nume, Prenume, Ștampilă)



X


Emitent

Gabi MIRON

Reprezentat prin (Nume, Prenume)