



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 45217/1580/27.09.2017

Către,

**SC TOPOPREST SRL pt. ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ,
Str. /B-dul Dacia, bl. 7, ap. 4, Piatra-Neamț, jud. Neamț,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 42784/13.09.2017, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

Întocmire PUZ în vederea construirii unor locuințe pentru terenurile care vor fi atribuite conform Legii nr.15/2003 în Humulești (Târgu Neamț), str.Tăbăcari, nr.FN, jud.Neamț

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:

Potrivit "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.171 bis din 10.03.2014, se vor respecta următoarele distanțe minime pe orizontală între conducta de transport gaze Ø 10¾" Cristești - Tg.Neamț și diferite obiective:

- construcții industriale, sociale și administrative, locuințe individuale, obiective destinate a fi ocupate de oameni sau în care își vor desfășura activitatea personal uman, cu regimul maxim de înălțime P+3E - 20m
- clădiri cu 4 sau mai multe etaje - 200m
- stații electrice și posturi de transformare a energiei electrice - 20m
- platforme betonate, parcuri auto, împrejmuiri - 6m, din marginea acestora
- paralelism cu rețele de utilități (apă, canalizare, cabluri electrice sau de telecomunicații etc.) - 5m, cămine de vizitare - 6m

Distanțele precizate mai sus se consideră față de cel mai apropiat punct al obiectivelor.

Obținerea avizelor de amplasare a obiectivelor cat si a intersecțiilor subterane sau supraterane de canalizatii (conducte de distribuție gaze, de alimentare cu apa, cabluri electrice si telecomunicatii, etc.) se va realiza in conformitate cu Ordinul nr.47/1203/509/2003, prin întocmirea de documentatii tehnice care sa cuprinda: cerere scrisa adresata S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, un memoriu tehnic justificativ, certificatul de urbanism in copie, plan de situatie 1:500 sau 1:1.000 si de incadrare in zona la scara 1:20.000 respectiv 1:5.000, copia documentului reprezentand plata taxei de avizare, profile transversale pentru portiunile dificile de traseu.

Planurile în dublu exemplar vor fi vizate de către Exploatarea Teritorială Bacău - Sector Piatra Neamț, str.Baraj Bâtca Doamnei, nr.2, tel.0233/211429.

Condiții generale:

- Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
- În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

DIRECTOR GENERAL

Ion STERIAN

